


LEGENDA	
	TERMOARREDO 500 W CON VALVOLA TERMOSTATICA TARATA A 20 °C
	TERMOSTATO AMBIENTE
	SONDA DI UMIDITA'
	GIUNTO DI DILATAZIONE DA 2 mm SULLA SOGLIA DI ONI PORTA
	COLLETTORI
	PROGRAMMATORE ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE

**PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE**

S 14x2

N.B. Nel passaggio attraverso il giunto di dilatazione prevedere un controtubo esterno di sicurezza.



N.B.1 Il posizionamento dei Termostati ambiente e degli scaldasalviette è suscettibile di variazioni a discrezione del cliente

N.B.2 Gli scaldasalviette sono alimentati dalle stesse tubazioni delle serpentine dell'impianto a pavimento



COMUNE DI POTENZA



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Casa Famiglia "DOPO DI NOI"

Contrada Marrucaro - Potenza

PCF-E-ITE D004 DISTRIBUZIONE SECONDARIA E REGOLAZIONE PANNELLI RADIANTI PIANO PRIMO

Codice Elaborato oggetto dell' elaborato

data	30 luglio 2019	agg.	dicembre 2019	agg.	scala	1:100
progettista	Arch. Rosanna ALAGIA					
collaboratori	Ing. Giuseppe D'Alessandro Ing. Alessandro Laguardia					
responsabile del procedimento	Geom. Carlo GIORDANO					

